PoolStatsSunrise - Periodenrapport

Betrieb: Hallenbad Musterwil
Zeitraum: 21.09.2026 bis 23.09.2026
Erstellt am: 24.09.2026 08:15 Uhr

Beispiel-Rapport mit fiktiven Daten, gekürzt auf drei Tage.

Montag, 21.09.2026

Umwelt- & Wetterdaten

Zeit	Temp. Aussen	Wetterlage	Erfasst von
06:00	15.7°C	Bedeckt	L. Keller
12:00	17.5°C	Bedeckt	L. Keller
18:00	20.3°C	Bedeckt	R. Brunner

Wasserqualitätswerte

Zeit	Pool	Temp.	fCl auto	fCl manuell	geb. Cl	pH auto	pH manuell
06:00	Kinderbecken KB	24.7	0.36	0.34	0.03	6.98	7.01
06:00	Lernschwimmbecken LSB	24.7	0.38	0.40	0.05	7.14	7.28
06:00	Sportbecken SB	25.3	0.32	0.33	0.02	7.14	7.19
12:00	Kinderbecken KB	24.5	0.33	0.35	0.04	6.99	7.04
12:00	Lernschwimmbecken LSB	25.2	0.39	0.37	0.05	7.14	7.29
12:00	Sportbecken SB	25.8	0.31	0.29	0.02	7.15	7.18
18:00	Kinderbecken KB	25.4	0.34	0.36	0.04	6.95	6.99
18:00	Lernschwimmbecken LSB	25.2	0.36	0.38	0.07	7.14	7.30
18:00	Sportbecken SB	25.7	0.31	0.29	0.05	7.15	7.20

Zählerstände

Gruppe	Zähler	Stand / Wert	Einheit
Pool Zähler	Frischwasser Becken	90501.5	m³
Pool Zähler	Frischwasser Duschen	17179.3	m³
Pool Zähler	Wärme	6719.96	MWh
Pool Zähler	Strom	659192	kWh

Technische Anlagen

Zeit	Anlage	Werte	Erfasst von
-	Stapeltank KB	pH (manuell): 7.10	R. Brunner

Funktionskontrollen

Bereich	Kontrollpunkt	Status
Tägliche Kontrollen - Sanität	Defibrillator Eingang	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Sanität	Sanitätsraum	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Chlordosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Säuredosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Flockung SB / LSB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Messstationen (alle)	Nicht kontrolliert

Tagesjournal & Bemerkungen

Zeit	Verfasser	Bereich	Eintrag / Bemerkung
07:10	L. Keller	SB Technik	Rückspülung Filter 1 SB
16:30	A. Meier	Memo erledigt: Messung pH Stapeltank KB	Stapeltank KB i. O. (pH 7.10)

Dienstag, 22.09.2026

Umwelt- & Wetterdaten

Zeit	Temp. Aussen	Wetterlage	Erfasst von
06:00	9.9°C	Klar	S. Weber
12:00	20.0°C	Klar	S. Weber
18:00	21.2°C	Klar	A. Meier

Wasserqualitätswerte

Zeit	Pool	Temp.	fCl auto	fCl manuell	geb. Cl	pH auto	pH manuell
06:00	Kinderbecken KB	25.2	0.34	0.33	0.02	6.90	6.96
06:00	Lernschwimmbecken LSB	24.3	0.35	0.36	0.03	7.13	7.27
06:00	Sportbecken SB	25.0	0.31	0.31	0.03	7.15	7.21
12:00	Kinderbecken KB	25.0	0.31	0.30	0.03	6.92	6.97
12:00	Lernschwimmbecken LSB	24.9	0.39	0.45	0.04	7.14	7.26
12:00	Sportbecken SB	25.4	0.30	0.33	0.05	7.16	7.22
18:00	Kinderbecken KB	24.9	0.32	0.33	0.05	6.97	7.02
18:00	Lernschwimmbecken LSB	25.3	0.31	0.32	0.08	7.12	7.28
18:00	Sportbecken SB	25.0	0.31	0.24	0.05	7.15	7.21

Zählerstände

Gruppe	Zähler	Stand / Wert	Einheit
Pool Zähler	Frischwasser Becken	90508.4	m³
Pool Zähler	Frischwasser Duschen	17179.3	m³
Pool Zähler	Wärme	6727.88	MWh
Pool Zähler	Strom	659290	kWh

Technische Anlagen

Zeit	Anlage	Werte	Erfasst von
-	Spülwasserbecken SB / LSB	Freies Chlor (auto): 0.85, Freies Chlor (manuell): 0.88	R. Brunner

Funktionskontrollen

Bereich	Kontrollpunkt	Status
Tägliche Kontrollen - Sanität	Defibrillator Eingang	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Sanität	Sanitätsraum	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Chlordosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Säuredosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Flockung SB / LSB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Messstationen (alle)	Kontrolliert

Tagesjournal & Bemerkungen

Zeit	Verfasser	Bereich	Eintrag / Bemerkung
12:52	S. Weber	SB / KB	Rückspülung Filter 2 SB und KB
17:05	R. Brunner	Memo erledigt: fCl Spülwasserbecken messen	SB Hand 0.88 – Sollwert 1.50 nicht erreicht. Beobachten.

Mittwoch, 23.09.2026

Umwelt- & Wetterdaten

Zeit	Temp. Aussen	Wetterlage	Erfasst von
06:00	9.6°C	Klar	S. Weber
12:00	21.0°C	Klar	S. Weber
18:00	22.4°C	Überwiegend klar	L. Keller

Wasserqualitätswerte

Zeit	Pool	Temp.	fCl auto	fCl manuell	geb. Cl	pH auto	pH manuell
06:00	Kinderbecken KB	24.7	0.32	0.31	0.03	6.91	6.95
06:00	Lernschwimmbecken LSB	24.3	0.34	0.40	0.01	7.15	7.29
06:00	Sportbecken SB	25.1	0.31	0.32	0.03	7.15	7.21
12:00	Kinderbecken KB	24.6	0.30	0.32	0.04	6.92	6.98
12:00	Lernschwimmbecken LSB	25.0	0.43	0.46	0.04	7.16	7.30
12:00	Sportbecken SB	25.6	0.30	0.29	0.05	7.15	7.21
18:00	Kinderbecken KB	24.8	0.33	0.35	0.04	6.96	7.00
18:00	Lernschwimmbecken LSB	25.2	0.41	0.44	0.03	7.13	7.27
18:00	Sportbecken SB	25.4	0.32	0.30	0.04	7.15	7.19

Zählerstände

Gruppe	Zähler	Stand / Wert	Einheit
Pool Zähler	Frischwasser Becken	90545.1	m³
Pool Zähler	Frischwasser Duschen	17179.3	m³
Pool Zähler	Wärme	6737.40	MWh
Pool Zähler	Strom	659414	kWh

Technische Anlagen

Zeit	Anlage	Werte	Erfasst von
-	Spülwasserbecken KB	Freies Chlor (auto): 1.50, Freies Chlor (manuell): 1.55	L. Keller
-	Stapeltank KB	pH (manuell): 7.09	L. Keller

Funktionskontrollen

Bereich	Kontrollpunkt	Status
Tägliche Kontrollen - Sanität	Defibrillator Eingang	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Sanität	Sanitätsraum	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Chlordosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Säuredosierung SB / LSB / KB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Flockung SB / LSB	Kontrolliert
Tägliche Kontrollen - Dosieranlagen	Messstationen (alle)	Kontrolliert

Tagesjournal & Bemerkungen

Zeit	Verfasser	Bereich	Eintrag / Bemerkung
10:45	L. Keller	LSB Technik	Chlorbehälter Dosieranlage LSB gewechselt
12:31	A. Meier	Messstation SB / LSB	pH Handmessung SB 7.21, LSB 7.29. Messstation LSB zeigt seit Tagen rund 0.15 tiefer – Kalibrierung veranlasst.